



TEL:0776-22-2903(総務課) TEL:0776-22-7363(電材課)

FAX:0776-23-1250(総務課) FAX:0776-22-7262(電材課) E-MAIL:info@fkidenko.or.jp


## 内線工事認定施工者（組員）による動力不正使用

北陸電力（株）の内線工事を請け負う施工者（他県の組員）が、自宅において不正配線を施し、動力を無計量の状態で不正に使用していた事案がありました。

盗電（電気窃盗）は紛れもない犯罪行為であります。二度とこのようなことがないように関係箇所へ周知していただくとともに、今後同様の事例を発見した場合は速やかに北陸電力（株）にご連絡をお願い致します。

### 1. 状 況

- (1) 概 要 認定施工者が、自宅の動力計器の電源側と負荷側をバイパス接続し、動力を無計量の状態で約10ヶ月間不正に使用した。
- (2) 認定資格 内線工事施工者
- (3) 事案発見 定期調査の際に、漏れ電流測定値に疑義があり、配線を調査して不正を発見した。
- (4) 配線状況



### 2. 当該認定施工者への措置

- ・電気供給約款に基づく違約金の請求
- ・内線施工に関する施工者認定の取消

(担当:上村)

以 上